

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
 для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 7 Красносельского района Санкт-Петербурга

ГБОУ школа № 7 Красносельского района Санкт-Петербурга ОГРН 1097847278649
 (полное и сокращенное наименование организации)

Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)

1. Начальное общее и основное общее образование	ОКВЭД Осн. - 85.12, 85.13
2. Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания	ОКВЭД Доп. - 55.90

Форма собственности Субъект Российской Федерации ОКФС - 13
 (указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма Государственное бюджетное учреждение ОКОПФ - 75203
 (указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя организации Директор ГБОУ школа № 7 Красносельского района Санкт-Петербурга Бражникова Наталья Алексеевна

Телефон, факс руководителя организации Тел.8(812) 730-76-07 Факс 8(812) 417-56-94

E-mail организации school7@obr.gov.spb.ru

Юридический адрес организации 198259 Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, д. 29, корп. 1, литера А

(индекс) (почтовый адрес)

Фактический адрес организации 198259 Санкт-Петербург ул. Тамбасова, д. 29, корп. 1, литера А

(индекс) (почтовый адрес)

Наименование владельца объекта, в котором находится организация ГБОУ школа № 7 Красносельского района Санкт-Петербурга ОГРН 1097847278649

(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)

Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация 198259
 Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, д. 29, корп. 1, литера А (индекс)

(почтовый адрес)

Телефон, факс, E-mail владельца объекта, в котором находится организация
 Тел. 8(812) 730-76-07 Факс 8(812) 417-56-94 E-mail school7@obr.gov.spb.ru

Наименование вышестоящей организации 75.11.2 - Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга ОГРН 1037819002605

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации 198329 ул. Партизана Германа, дом 3, литера А.

(индекс) (почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации Глава администрации
 Фадеенко О.Е.

Телефон, факс вышестоящей организации Тел.736-86-06 Факс 736-88-88

E-mail вышестоящей организации tukrsl@gov.spb.ru

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (указывается ОСИ части 1 титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, или № подъезда / лестницы жилого дома)	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 Красносельского района Санкт-Петербурга											
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	198259, Санкт-Петербург, ул. Тамбасова д. 29, кор 1, лит А											
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)	S здания – 6679,8 кв.м., Сучастка - 25410 кв.м.											
Этаж / этажи расположения объекта	1,2,3 этажи											
Кадастровый номер объекта	7	8:	4	0:	8	4	8	0:	1	4:	8	3
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.	ВСЕ											
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды ВСЕ с отклонениями в развитии.	ВСЕ											
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	да											

	0	1	1	1	Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть, «К»	нет	нет	Не более 8 (1:12)	п.4.1.8, рис Д.5
	0	0	0	0	То же около здания или в затененных местах, «К»	нет	нет	Не более 10 (1:10) на протяжении не более 10 м	п.4.1.8, рис Д.5
	0	1	1	1	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	0,04	0,04	Не более 0,015	п.4.1.8, рис.Д.5
	1	1	1	1	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.4.1.11
	0	0	0	0	Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	м	нет	Не более 0,015	п.4.1.11
	0	0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюром камнем (бортиком) высотой. «С»	м	нет	Не менее 0,05	
	0	0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюром камнем (бортиком) высотой. «С»	м	нет	Не менее 0,05	п.4.3.4, рис.Д.4
	0	0	0	0	Предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии. «С»	м	нет	0,5	
	0	1	1	1	Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МПН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.3
	0	0	0	0	Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.4
	1	1	0	0	Оборудование входа на участок доступными для МПН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.1
	0	0	0	0	При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.5
	0	1	1	1	Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и	м	нет	Не менее 0,8	п.4.1.10

	0	0	0	0	0	0	0	0	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	М	нет	Не менее 1,5	
	1	1	1	0	0	0	0	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.16
	0	1	1	1	1	1	1	1	Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой, контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 4.1.16
	0	1	1	1	1	1	1	1	Завершение горизонтальной части поручня длиннее наклонной части пандуса «О», «К», «С»	М	нет	не менее 0,3	ГОСТ Р 51261-99 п.5.3.3
	1	1	1	0	0	0	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «К», «О», «С», «Г», «У»	М	0,05	не менее 0,05	ГОСТ Р 51261-99 п.5.1.6
	0	1	1	1	1	1	1	1	Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги, «К», «О», «С», «Г», «У»	М	нет	не менее 0,05	п.5.2.14
									Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.п.)	1	1	1	1	1	1	1	Ширина пандуса	М	0,2	0,9-1,0	п.5.2.13
									Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
2.4	Подъемные платформы с вертикальным наклонным перемещением	0	0	0	0	0	0	0		М	нет	Не менее 1,6	п.5.2.21
									Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
2.5	Подъемники мобильные	0	0	0	0	0	0	0		наличие	нет		п.4.1.14

		1	1	1	0	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,02	Не более 0,014	
		1	1	0	0	Высота от уровня пола верхней части противударной полосы, «К»,	м	0,95	Не менее 0,3	п.5.1.4
		1	1	0	0	Высота яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0,20	Не менее 0,1	п.5.1.5
		1	1	0	0	Ширина яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0,20	Не менее 0,2	п.5.1.5
		1	1	0	0	Высота размещения яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей от поверхности пешеходного пути «К», «О», «С», «Г», «У»	м	1,20	1.2-1.5	п.5.1.5
	Название зоны (технического средства)					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
2.9	Вестибюли общественных зданий	1	1	1	1	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	0,70	Не менее 1,0	п.5.1.8
		0	0	0	0	Звуковые информаторы по типу телефонных автоматов «С»	наличие	нет		п.5.5.6
		0	0	0	0	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	нет		
3. Пути движения внутри здания										
	Название зоны (технического средства)					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
3.1	Коридоры, переходы в другие здания	0	1	1	1	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	м	нет	0,6	
		0	1	1	1	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С»	м	нет	0,6	п.5.2.3
		0	1	1	1	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	м	нет	0,6	
		1	1	1	0	Ширина пути движения «К»	м	2,5	Не менее 1,5	п.5.2.1
		1	1	1	0	Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	м	1,2	Не менее 0,9	п.5.2.2
		1	1	1	0	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	м	2,5	Не менее 1,4	п.5.2.2

		1	1	0	0	0	Ширина прохода в помещение с оборудованием и мебелью, «К»	М	1,2	Не менее 1,2	п.5.2.2
		0	0	0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой. «С»	М	нет	Не менее 0,05	п.5.2.7
		0	0	0	0	0	Высота ворса ковров «К», «О»	М	нет	Не более 0,013	п.5.2.8
	Название зоны (технического средства)						Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	1	1	0	0	0	Ширина «К»	М	1,2	Не менее 0,9	п. 5.2.4
		0	0	0	0	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	М	нет	Не более 0,014	п. 5.2.4
		1	1	1	1	1	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	нет		п. 5.4.1
	Название зоны (технического средства)						Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
3.3	Внутренние лестницы	1	1	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	М	0,3	0,28 - 0,30	СП 118.13330.2012 п.6.11
		1	1	0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	М	0,15	0,13 - 0,17	
		1	1	0	0	0	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		
		0	1	1	1	1	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.2.9
		1	1	0	0	0	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	М	0,9	0,85-0,92	
		0	1	1	1	1	Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	М	нет	0,27-0,33	п.5.2.15
		1	1	1	1	1	Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		
		1	1	0	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	М	0,05	0,04-0,06	п.5.2.16
		1	1	0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	М	0,06	Не менее 0,045	п.5.2.16

		0	0	0	0	0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	нет	Не менее 0,06	п.5.2.16
		0	0	0	0	0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	нет		п.5.2.11
		1	1	0	0	0	0	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,3	Не менее 1,35	п.5.2.10
		0	0	0	0	0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	нет	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1
		0	1	1	1	1	1	1	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней «С»	наличие	нет		
		0	1	1	1	1	1	1	Предупредительные полосы об окончании перил «С»	наличие	нет		п.5.2.16
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)												
3.4	Пандусы стационарные	0	0	0	0	0	0	0		м	нет	Не более 0,8	п.5.2.13, рис.Д.9
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.)	0	0	0	0	0	0	0		м	нет	Не менее 1,5	п.5.2.13, 5.2.1
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)												
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	0	0	0	0		м	нет	Не менее 1,6	п.5.2.21
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)												
3.7	Подъемники мобильные	0	0	0	0	0	0	0		наличие	нет		п.4.1.14
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)												
3.8	Лифты	0	0	0	0	0	0	0		м	нет	Не менее 1,7	п.5.2.18

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)		наличие		нет		п.5.2.22	
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)		наличие		нет		п.5.2.22	
3.9	Эскалаторы	0	0	нет	нет		
3.10	Пути эвакуации	0	1	нет	нет		п.5.2.31
		0	1	нет	нет		п.5.2.31
		0	1	нет	нет		п.5.5.5
		0	1	нет	нет		п.5.5.1

4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов

Помещения, места приема МГН в административных зданиях							
4.1	Зона (зоны) обслуживания посетителей		Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У»		5	5, но не менее одного места	п. 7.1.3
4.1.1	Зона (зоны) обслуживания посетителей		Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У»		%		
4.1.1	1	1	0	0			
4.1.2	Помещения для приема посетителей		Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»:				
	1	1	0	0	кв. м	12,0	п.7.1.13, п.7.7.4
	1	1	0	0	кв. м	18,0	п.7.1.13
	1	1	0	0	м	Не более 0,85	п.7.1.9, рис. Д12
4.2	1	1	0	0	м	Не менее 1,0	п.7.1.9
Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учебно-воспитательного назначения							

Название зоны (технического средства)					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.2.1	Актовые и зрительные залы неспециализированных образовательных учреждений	1	1	0	Количество мест в актовых и зрительных залах неспециализированных образовательных учреждений для инвалидов на креслах-колясках из расчета общего количества мест в зале, «К»:	количество				п.7.2.4
					50-150 мест	количество	3-5			
					151-300 мест	количество				
					301-500 мест	количество				
					501-800 мест	количество				
		0	0	0	Количество кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания в аудиториях, зрительных и лекционных залах вместимостью более 50 чел., оборудованных фиксированными сидьями местами	количество	нет			п.7.1.11
		0	0	0	В каждом зале со звуковой системой должна быть система усиления звука индивидуальная или коллективного пользования, в том числе индукционные контуры	наличие	нет			п.7.1.7, 7.1.12
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.2.2	Читальные залы библиотек неспециализированных общеобразовательных	1	1	0	Количество мест в читальных залах библиотек неспециализированных общеобразовательных учреждений, от общего количества мест «К», «О», «С», «Г», «У»	%	5			п.7.2.5
		0	1	1	Дополнительное освещение рабочего (учебного) места, «С»	наличие	нет			п.7.2.5
		1	1	0	Ширина прохода в читальном зале библиотеки, «К»	М	1,3			п.7.6.12
		1	1	0	Ширина рабочего места инвалида (без учета поверхности стола), «К»	М	1,5			п.7.6.12
		1	1	0	Глубина рабочего места инвалида (без учета поверхности стола), «К»	М	0,9			п.7.6.12
		0	0	0	Длина поверхности стола для читателя с секретарём-чтецом «С»	М	нет			п.7.6.12
		0	0	0	Ширина поверхности стола для читателя с	М	нет			п.7.6.12

6.1	Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	1	1	0	Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	%	10	Не менее 10% мест от общего количества (но не менее одного места), в том числе 5% мест для автотранспорта инвалидов на креслах-колясках	п.4.2.1
		1	1	0	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в учреждение «К», «О»	м	10	Не далее 50	п.4.2.2
		1	1	0	Ширина зоны для парковки «К»	м	3,6	3,6	п.4.2.4
		1	1	0	Длина зоны для парковки «К»	м	6,0	6,0	
		0	1	1	Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	нет		
		0	1	1	Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	нет		п.4.2.1
		0	1	1	Высота знака обозначения места стоянки на вертикальной поверхности	м	нет	Не менее 1,5	п.4.2.1

8-911-955-24-12

телефон

Тех. Эксперт, свидетельство № 46

Заполнил Анкету:

Шамрикова А.А.

ФИО

« 12 » сентября 2019 г.

(подпись)

ГБОУ школа № 7 Красносельского района

Санкт-Петербурга

Бражникова Н.А.

ФИО

« 12 » сентября 2019 г.

(подпись)

Согласовано:
8(812) 730-76-07

телефон

Должность руководителя обследованного

объекта