



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, <http://78.mchs.gov.ru>

Управление по Красносельскому району

Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 29, тел 735-09-66

Предписание № 33-1-575/1/1  
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению школа №7 Красносельского района Санкт-Петербурга (ГБОУ школа №7 Красносельского района Санкт-Петербурга).

Юридический адрес: 198259, г. Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, д. 29, корп.1; ИНН 7807345944.

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения управления по Красносельскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 12 октября 2020 года № 33-1-575

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

06. 10 ноября 2020 года Тучковой Оксаной Михайловной – начальником отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Красносельского района управления по Красносельскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведена внеплановая проверка объекта защиты – здания общеобразовательного учреждения ГБОУ школа №7 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, д. 29, корп.1, лит.А

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа

ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Бражниковой Натальей Алексеевной, директором ГБОУ школа №7 Красносельского района Санкт-Петербурга

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Для отделки стен в актовом зале применены материалы с высокой пожарной опасностью чем	п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч.6 ст.134, табл.29, 123-ФЗ «Технический	01.10.2021	

	КМ 1 (для отделки стен применены стеновые панели, не имеющие сертификата соответствия).	регламент о требованиях пожарной безопасности».		
2.	Руководитель организации не обеспечил содержание наружной пожарной лестницы №1 в исправном состоянии.	п. 24 «Правила противопожарного режима в РФ».	01.10.2021	
3.	Руководитель организации не обеспечил содержание наружной пожарной лестницы №2 в исправном состоянии.	п. 24 «Правила противопожарного режима в РФ».	01.10.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.


Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах

комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Красносельского района управления по Красносельскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу  
Тучкова Оксана Михайловна

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



« 10 » ноября 20 20 г.

Предписание для исполнения получил:

Бражникова Наталья Алексеевна

директор ГБОУ школа №7

Красносельского района

Санкт-Петербурга

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного

представителя юридического лица, индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного представителя,

присутствовавшего при проведении проверки)

« 10 » ноября 2020 г.

